



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0002179-25
Registered in the Register

Термін дії з 15 вересня 2025 до 14 вересня 2028
Valid from / valid until

Продукція **Система пожежної сигналізації та оповіщення моделі**
Product **Ajax EN54 line у складі згідно з Додатком**

код УКТ ЗЕД

26.30.50

код ДКЛП

Відповідає вимогам **пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 – 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1 – 4.4.3, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.2.1 – 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3.1, 5.5.3.3.1, 5.5.3.4 – 5.5.3.6 ДСТУ EN 54-13:2022 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи (EN 54-13:2017+A1:2019, IDT)»**
Complies with the requirements

Виробник продукції **ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»**
Manufacturer of the product **адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5, код ЄДРПОУ 42593133**

Сертифікат видано **ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»**
Certificate issued **адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5, код ЄДРПОУ 42593133**

Додаткова інформація **Система пожежної сигналізації та оповіщення моделі Ajax EN54 line у складі згідно з Додатком (10 (десять) позицій), що виробляється серійно з 15.09.2025 до 14.09.2028. Компоненти системи пожежної сигналізації відповідно до Додатку мають можливість спільно функціонувати в складі системи і використовуватися тільки за умови наявності сертифіката відповідності на кожний компонент згідно з вимогами ДСТУ EN 54. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі **Протокол випробувань від 14.08.2025 № 1082-1-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 27.08.2025 № 08, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 11.09.2025 № 11995с4, Рішення від 15.09.2025 № 11995с4 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

Заступник начальника центру –
начальник відділу



 **Юрій ВОЛОДЬКО**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 302264



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY



10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0002179-25

« 15 » вересня 2025

Склад системи пожежної сигналізації та оповіщення моделі Ajax EN54 line

1. Прилад приймально-контрольний пожежний моделі FH.54.J-000-EU (EN54 Fire Hub Jeweller).
2. Сповіслювач пожежний тепловий точковий моделі FP.54HA.J-000-EU (EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller).
3. Сповіслювач пожежний тепловий точковий моделі FP.54H.J-000-EU (EN54 FireProtect (Heat) Jeweller).
4. Сповіслювач пожежний димовий точковий моделі FP.54SA.J-000-EU (EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller).
5. Сповіслювач пожежний димовий точковий моделі FP.54S.J-000-EU (EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller).
6. Сповіслювач пожежний ручний моделі MCP.R.J-000-EU (ManualCallPoint (Red) Jeweller).
7. Пристрій вводу-виводу моделі IOM.54.J-000-EU (EN54 I/O Module (2X2) Jeweller).
8. Оповіслювач пожежний звуковий моделі FP.54A.J-000-EU (EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller).
9. Оповіслювач пожежний світло-звуковий моделі FP.54AV.J-000-EU (EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller).
10. Оповіслювач пожежний світловий моделі FP.54V.J-000-EU (EN54 FireProtect (VAD) Jeweller).

Усього: 10 (десять) позицій.



Юрій ВОЛОДЬКО



№ 903087