



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ  
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**  
CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0043-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **29 серпня 2025** до **28 серпня 2028**  
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Сповіщувач пожежний димовий точковий моделі FP.54SA.J-000-EU (EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller)**  
Construction product

код УКТ ЗЕД  
**26.30.50**  
Код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)»; додатку ZA ДСТУ EN 54-7:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускнуго світла чи іонізаційні (EN 54-7:2018, IDT)»; додатку ZA ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок (EN 54-25:2008/AC:2012, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник  
Enterprise-manufacturer

ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»  
адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5,  
код ЄДРПОУ 42593133

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»  
адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5,  
код ЄДРПОУ 42593133

Загальна інформація  
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 29.08.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 28.08.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Сповіщувач пожежний димовий точковий моделі FP.54SA.J-000-EU (EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller) має функцію звукового оповіщування та використовує радіозв'язок. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2, 3 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протоколи випробувань від 04.03.2025 № 1547-4-2024, від 10.03.2025 № 1551-1-2024, від 11.03.2025 № 1552-1-2024 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 27.08.2025 № 08, Рішення від 29.08.2025 № 0055CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –

начальник відділу

Керівник  
Head

М.П.  
Ідентифікаційний  
код 14319662

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

CC № 000044



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

# ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

**DCS.CPR.056.0043-25**

Термін дії з

**29 серпня 2025**

до

**28 серпня 2028**

Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2	Визначений рівень або клас
Рівень звуку	4.2	Відповідає
Частота та акустичні діаграми спрямованості	4.3	Відповідає
Довговічність	4.4	Відповідає
Конструкція	4.5	Відповідає
Маркування та дані	4.6	Відповідає
Відтворність	5.2	Відповідає
Експлуатаційні характеристики	5.3	Відповідає
Довговічність	5.4	Відповідає
Сухе тепло (стійкість)	5.5	Відповідає
Сухе тепло (тривкість)	5.6	Не застосовується до даної продукції
Холод (стійкість)	5.7	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (стійкість)	5.8	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	5.9	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (тривкість)	5.10	Не застосовується до даної продукції
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO <sub>2</sub> ) (тривкість)	5.11	Відповідає
Поштовх (стійкість)	5.12	Відповідає
Удар (стійкість)	5.13	Відповідає
Синусоїдна вібрація (стійкість)	5.14	Відповідає
Синусоїдна вібрація (тривкість)	5.15	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC), захищеність (стійкість)		
Електростатичний розряд	5.16.2.1 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.16.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними полями	5.16.2.1 c)	Не застосовується до даної продукції
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	5.16.2.1 d)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	5.16.2.1 e)	Не застосовується до даної продукції
Захист оболонки	5.17	Відповідає
Послідовність транслявання сигналу привертання уваги та повідомлення	C.3.1	Не застосовується до даної продукції
Синхронізація (необов'язкова функція з вимогами)	C.3.2	Не застосовується до даної продукції
Загальні випробування	C.4	Не застосовується до даної продукції
Характеристики трансльованого повідомлення	C.5.1	Не застосовується до даної продукції
Часові параметри послідовності «сигнал привертання уваги/тиша/повідомлення»	C.5.2	Не застосовується до даної продукції
Випробування синхронізації повідомлення (необов'язкова функція з вимогами)	C.5.3	Не застосовується до даної продукції

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –  
начальник відділу  
Керівник



**Юрій ВОЛОДЬКО**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000073



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

## ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

**DCS.CPR.056.0043-25**

Термін дії з

**29 серпня 2025**

до

**28 серпня 2028**

Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-7:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-7:2019	Визначений рівень або клас
Індивідуальна індикація тривоги	4.2.1	Відповідає
Підімкнення допоміжних пристроїв	4.2.2	Не застосовується до даної продукції
Контролювання змінних сповіщувачів	4.2.3	Відповідає
Настройки виробника	4.2.4	Відповідає
Регулювання характеристик на місці експлуатування	4.2.5	Не застосовується до даної продукції
Захист від проникання сторонніх предметів	4.2.6	Відповідає
Спрацьовування за умов пожеж, що розвиваються повільно	4.2.7	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих сповіщувачів	4.2.8	Відповідає
Повторність	4.3.1	Відповідає
Залежність від напрямку	4.3.2	Відповідає
Відтворність	4.3.3	Відповідає
Впливання повітряного потоку	4.4.1	Відповідає
Осліплювання	4.4.2	Відповідає
Зміна параметрів електроживлення	4.5	Відповідає
Чутливість до пожежі	4.6	Відповідає
Холод (стійкість)	4.7.1.1	Відповідає
Сухе тепло (стійкість)	4.7.1.2	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (стійкість)	4.7.2.1	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	4.7.2.2	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO <sub>2</sub> ) (тривкість)	4.7.3	Відповідає
Поштовх (стійкість)	4.7.4.1	Відповідає
Удар (стійкість)	4.7.4.2	Відповідає
Вібрація синусоїдна (стійкість)	4.7.4.3	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривкість)	4.7.4.4	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробування на захищеність (стійкість)		
Електростатичний розряд	4.7.5 (5.7.5.1.2.1 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	4.7.5 (5.7.5.1.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними полями	4.7.5 (5.7.5.1.2.1 c)	Не застосовується до даної продукції
Пачки короточасних перехідних імпульсів	4.7.5 (5.7.5.1.2.1 d)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	4.7.5 (5.7.5.1.2.1 e)	Не застосовується до даної продукції

Використання за призначенням: пожежна безпека.



**Юрій ВОЛОДЬКО**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000074



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

## ДОДАТОК 3

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0043-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **29 серпня 2025** до **28 серпня 2028**  
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Основні положення	4.1	Відповідає
Захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	4.2.1	Відповідає
Збереження сигналу тривоги	4.2.2	Відповідає
Ідентифікація компонента системи, який використовує радіозв'язок	4.2.3	Відповідає
Параметри приймача	4.2.4	Відповідає
Стойкість до завад	4.2.5	Відповідає
Втрата зв'язку	4.2.6	Відповідає
Антенa	4.2.7	Відповідає
Загальні положення	5.2	Відповідає
Устаткування електроживлення	5.3	Відповідає
Випробування на впливання довкілля	5.4	Відповідає
Документація	6	Відповідає
Маркування	7	Відповідає
Випробування на захищеність від згасання сигналу, обумовленого місцем розташування	8.2.2	Відповідає
Випробування на збереження сигналу тривоги	8.2.3	Відповідає
Випробування з ідентифікації компонентів системи, які використовують радіозв'язок	8.2.4	Відповідає
Перевіряння параметрів приймача	8.2.5	Відповідає
Випробування на взаємні завади між системами, виготовленими одним виробником	8.2.6	Відповідає
Випробування сумісності з іншими користувачами смуги частот	8.2.7	Відповідає
Випробування на виявлення втрати зв'язку в лінії	8.2.8	Відповідає
Випробування антени	8.2.9	Відповідає
Загальні положення	8.3.1	Відповідає
Програма випробувань компонентів системи	8.3.2	Відповідає
Перевіряння строку експлуатації автономного джерела (джерел) живлення	8.3.3	Відповідає
Випробування видавання сигналу попередження про недостатній рівень напруги електроживлення	8.3.4	Відповідає
Випробування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Відповідає
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO <sub>2</sub> ) (тривале впливання)	8.3.16	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробування на захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	8.3.20.2 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	8.3.20.2 b)	Відповідає
Пачки короточасних перехідних імпульсів	8.3.20.2 c)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	8.3.20.2 d)	Не застосовується до даної продукції
Наведені завади, спричинені електромагнітними полями	8.3.20.2 e)	Не застосовується до даної продукції
Відхили напруги живлення в мережі	8.3.20.2 f)	Не застосовується до даної продукції
Провали і короточасні перевертання напруги живлення в мережі	8.3.20.2 g)	Не застосовується до даної продукції

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –  
начальник відділу



*(Signature)*

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000075