



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056



10206  
Сертифікація  
продукції

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ**  
**ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**  
CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0046-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **29 серпня 2025** до **28 серпня 2028**  
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Пристрій вводу-виводу моделі IOM.54.J-000-EU (EN54 I/O**  
Construction product **Module (2X2) Jeweller)**

код УКТ ЗЕД  
**26.30.50**  
Код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005/AC:2007, IDT)»; додатку ZA ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок (EN 54-25:2008/AC:2012, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник  
Enterprise-manufacturer

ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»  
адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5,  
код ЄДРПОУ 42593133

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ»  
адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 5,  
код ЄДРПОУ 42593133

Загальна інформація  
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 29.08.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 28.08.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначенням органом. Пристрій вводу-виводу моделі IOM.54.J-000-EU (EN54 I/O Module (2X2) Jeweller) використовує радіозв'язок. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протоколи випробувань від 09.07.2025 № 0255-4-2025, від 23.07.2025 № 0999-1-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 27.08.2025 № 08, Рішення від 29.08.2025 № 0058CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

CC № 000047

Заступник начальника центру –  
начальник відділу

Керівник

М.П.

Ідентифікаційний код 14319662

Державний центр сертифікації ДСНС України

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

Тел. (044) 461-91-30

Website: dcs.dsns.gov.ua

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

# ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0046-25**  
Registered in the Register

Термін дії з **29 серпня 2025** до **28 серпня 2028**  
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Функційне випробування	5.1.4	Відповідає
Функціонування за умов зміни параметрів електроживлення	5.2	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.3	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.6	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO <sub>2</sub> (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.8	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	5.11	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)		
Зміни напруги живлення змінного струму	5.12 a)	Не застосовується до даної продукції
Провали та короткі переривання напруги живлення змінного струму	5.12 b)	Не застосовується до даної продукції
Електростатичні розряди	5.12 c)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.12 d)	Відповідає
Кондуктивні завади, спричинені електромагнітними полями	5.12 e)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	5.12 f)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	5.12 g)	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –  
начальник відділу



 **Юрій ВОЛОДЬКО**



Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000080



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ  
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE  
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1  
Notified Body № UA.TR.056

## ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY  
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0046-25

Термін дії з  
Valid from/valid until

29 серпня 2025 до 28 серпня 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Основні положення	4.1	Відповідає
Захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	4.2.1	Відповідає
Збереження сигналу тривоги	4.2.2	Відповідає
Ідентифікація компонента системи, який використовує радіозв'язок	4.2.3	Відповідає
Параметри приймача	4.2.4	Відповідає
Стійкість до завад	4.2.5	Відповідає
Втрата зв'язку	4.2.6	Відповідає
Антенна	4.2.7	Відповідає
Загальні положення	5.2	Відповідає
Устаткування електроживлення	5.3	Відповідає
Випробовування на впливання довкілля	5.4	Відповідає
Документація	6	Відповідає
Маркування	7	Відповідає
Випробовування на захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	8.2.2	Відповідає
Випробовування на збереження сигналу тривоги	8.2.3	Відповідає
Випробовування з ідентифікації компонентів системи, які використовують радіозв'язок	8.2.4	Відповідає
Перевіряння параметрів приймача	8.2.5	Відповідає
Випробовування на взаємні завади між системами, виготовленими одним виробником	8.2.6	Відповідає
Випробовування сумісності з іншими користувачами смуги частот	8.2.7	Відповідає
Випробовування на виявлення втрати зв'язку в лінії	8.2.8	Відповідає
Випробовування антени	8.2.9	Відповідає
Загальні положення	8.3.1	Відповідає
Програма випробовувань компонентів системи	8.3.2	Відповідає
Перевіряння строку експлуатації автономного джерела (джерел) живлення	8.3.3	Відповідає
Випробовування видавання сигналу попередження про недостатній рівень напруги електроживлення	8.3.4	Відповідає
Випробовування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробовування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Відповідає
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO <sub>2</sub> ) (тривале впливання)	8.3.15	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	8.3.20.2 а)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	8.3.20.2 б)	Відповідає
Пачки короточасних перехідних імпульсів	8.3.20.2 с)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	8.3.20.2 д)	Відповідає
Наведені завади, спричинені електромагнітними полями	8.3.20.2 е)	Відповідає
Відхили напруги живлення в мережі	8.3.20.2 ф)	Не застосовується до даної продукції
Провали і короточасні переривання напруги живлення в мережі	8.3.20.2 г)	Не застосовується до даної продукції

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –  
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000081